



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718

ИНН/КПП 5610086110/561001001

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021

Тел.: (3532) 33-37-98; Факс: 33-14-14

E-mail: [oren-rpn@esoo.ru](mailto:oren-rpn@esoo.ru)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской  
области, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.2/1

(место составления акта)

“ 06 ” октября 20 17 г.

(дата составления акта)

10ч. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора)  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

**№ 07-96-П**

По адресу/адресам: 460047, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д.10.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области Панчихиной Е.Ю. № 07-96-П от 18.08.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» (МОБУ «СОШ № 19»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 11.09.2017 по 06.10.2017).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.2/1

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

Павлов Владимир Васильевич «11» сентября 2017г в 09.00 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и

малыми спортивными формами.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока, имеет самостоятельный въезд с улицы и ограждается от здания учреждения полосой зеленых насаждений. Договор № 158 от 09.01.2017г. на планово-регулярную очистку от твердых бытовых отходов с ООО «Альтаир». Наружное освещение имеется, в исправном состоянии.

**Здание.** Школа размещается в типовом трехэтажном здании, предназначенном для обучающихся 1, 2 и 3 ступени. Начальные классы занимают в отдельном крыле на 1-ом, 2-ом и 3 этажах здания. Общая площадь здания – 5791,4 кв.м. Набор помещений:

В здании школы расположено 35 учебных кабинетов: из них 14 кабинетов начальных классов площадью – 54,2; 55,1; 54,7; 54,8; 54,3; 54,9; 55,1; 54,4 кв.м. (437,5 кв.м).

Площади учебных кабинетов для начальных классов составляют 48,2–60,3 м<sup>2</sup>, на одного учащегося составляет от 2,5м<sup>2</sup>, площадь кабинета биологии №20 - 50,5м<sup>2</sup>, кабинеты иностранного языка (3) №32, №31, №28 площадью - 25,8м<sup>2</sup> 36,7м<sup>2</sup> 40,3м<sup>2</sup>, кабинета истории №26 площадью - 48,4м<sup>2</sup>, кабинеты математики (3) №17, №18, №24 площадью - 48,2 м<sup>2</sup> 50,9 м<sup>2</sup> 48,4 м<sup>2</sup>, кабинеты русского языка и литературы (4) №13, №16, №21 №1 – площадью - 48,4м<sup>2</sup> 49,2м<sup>2</sup> 48,7м<sup>2</sup> 50,5м<sup>2</sup> (на одного обучающегося от 2,4 –3м<sup>2</sup>), кабинет домоводства площадью; большой спортивный зал – 286,5 кв.м., раздевалки, тренерская, инвентарная, учительская площадью- 55,1 кв.м., кабинет директора площадью 30,8 кв.м, методический кабинет, библиотека, актовый зал - 191,0 кв.м., игровая площадью – 54,2 кв.м., кабинет группы продленного дня площадью 54,1 кв. м.,

пищеблок площадью: обеденный зал, моечный цех., цех сырой продукции, варочный цех, складское помещение.

медицинский кабинет; процедурный кабинет, стоматологический кабинет,

подсобные помещения (9): 16,8; 1,9; 2,0; 2,7; 2,0; 0,9; 1,9; 2,8; 1,2 кв.м., санузлы площадью – 67,6 кв.м, коридоры: 1599,3кв.м., фойе – 254,1 кв.м.

Вход в здание оборудован металлической дверью, тамбур организован. Лестницы в здании оборудованы поручнями для детей.

#### **Оборудование помещений.**

Гардеробное помещение рассчитано на 700 мест, оборудовано на 1-ом этаже, оснащено вешалками для одежды для каждого класса.

В учебных помещениях выделены: рабочая зона учащихся, где размещены учебные столы для обучающихся, рабочая зона учителя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий. В рабочей зоне учащихся установлены столы двухместные и стулья ученические. Расстановка столов трёхрядная, проведена в основном с учетом требований санитарных правил и нормативов. Все обучающиеся обеспечены удобным рабочим местом за столом в соответствии с его ростом, в учебных кабинетах для старших классов используется регулируемая ученическая мебель. Цветовая (цифровая) маркировка мебели проведена.

При оценке правильности рассаживания учащихся было установлено, что мебель соответствует росту учащихся, что подтверждается протоколом измерений мебели №57-м от 20.09.2017г., в результате проведения измерений мебели установлено соответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821–10. Измерения проводились 20.09.2017г. в присутствии зам. директора по АХР Пучковой Н.П. помощником врача по ГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Кузьминой О.В. Средство измерений: Лазерный дальномер Leica Disto D 2, сведения о государственной поверке № 11/3359-2016 до 22.09.2017г.

**Кабинет химии №29** площадью 81,8 кв.м, располагается на 2-ом этаже в здании. В учебном кабинете установлены столы ученические двухместные, демонстрационный стол, оборудована подводка системы горячего и холодного водоснабжения и канализации к демонстрационному столу, а также к ученическим столам оборудована подводка холодного водоснабжения и канализации. При кабинете химии организована лаборантская, в которой имеется вытяжной шкаф в рабочем состоянии и раковина с подводкой горячей и холодной воды. Аптечка первой помощи укомплектована.

**Кабинет физики №19** площадью 81,2м<sup>2</sup>, располагается на 2-ом этаже учебного учреждения. В учебном кабинете установлены столы ученические двухместные. При кабинете физики

организована лаборантская, в которой имеется раковина с подводкой горячего и холодного водоснабжения. Ко всем ученическим столам подведена подводка электроэнергии. Аптечка первой помощи укомплектована.

**Кабинет информатики №15** площадью 48,6м<sup>2</sup> находится на 2-ом этаже, оборудован 9 рабочими местами для учащихся и 1 рабочим местом для учителя, площадь на одно рабочее место составляет 4,8м<sup>2</sup>. Рабочие места располагаются по периметру, преимущественно с учетом естественного левостороннего освещения. Расстояние между рабочими столами с мониторами составляет 2м, между боковыми поверхностями видеомониторов 1,2м. Рабочие столы одноместные, двухуровневой конструкции с отдельной рабочей поверхностью для монитора и клавиатуры.

**Кабинет информатики №12** площадью 48,4м<sup>2</sup> находится на 2-ом этаже, оборудован 8 рабочими местами для учащихся и 1 рабочим местом для учителя, площадь на одно рабочее место составляет 5,3м<sup>2</sup>. Рабочие места располагаются по периметру, преимущественно с учетом естественного левостороннего освещения.

По результатам измерений параметров электромагнитного поля видеодисплейных терминалов представлен протокол №05–795-г от 20.09.2017г., результаты измерений по исследуемым показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03., по результатам измерения шума протокол №05–794-г от 20.09.2017г., результаты измерений по исследуемым показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03. Измерения проводились 13.09.2017г. с 16.00 до 16.40 ч. техником ОГФФ Мельниковой О.В. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». По результатам проведенных инструментальных замеров воздуха закрытых помещений протокол № 04–954 от 19.09.2017г. установлено, что содержание исследованных веществ не превышает ПДК (предельно допустимых концентраций) согласно ГН 2.1.6.1338-03. Отбор проб проводился 14.09.2017г. с 10.00 до 16.40 ч. фельдшером- лаборантом Даутовой Р.Х. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», в присутствии зам. директора по АХР Пучковой Н.П.

**Слесарная и столярная мастерские трудового обучения мальчиков** расположены на 1 этаже здания. Верстаки расположены перпендикулярно окон, расстояние между верстаками 80см., между тисками 1 метр. В столярной мастерской верстаки расположены перпендикулярно светонесущей стене, естественное освещение боковое левостороннее. Имеется предохранительные сетки на верстаках, защитные очки имеются. В столярной мастерской имеется раковина для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения. Аптечка первой помощи укомплектована.

**Кабинет домоводства и технологии для девочек** расположен на 2-ом этаже, оборудован столами и стульями ученическими для проведения теоретических занятий по кулинарии и швейному делу, 10 швейными машинами для проведения практических занятий по швейному делу. Кабинет оборудован раковиной с подводкой систем холодного и горячего водоснабжения и канализации. Учебный процесс организован совместно согласно учебному плану.

**Кабинеты иностранного языка (3)** расположены на 2-3-м этажах №32, №31, №28 площадью - 25,8м,<sup>2</sup> 36,7м,<sup>2</sup> 40,3м,<sup>2</sup> площадью 50,4 кв.м. Оборудованы ученическими столами и стульями.

**Кабинет музыки №22** расположен на 3-м этаже, площадью 48,6 кв.м. Оборудован ученическими столами и стульями.

**Спортивный зал 2 (большой зал и малый)** расположены на 1 этаже учебного учреждения, площадью 300,4м<sup>2</sup>, 81,6м<sup>2</sup>. При большом спортзале оборудованы спортивная, раздевальная для мальчиков и девочек, комната инструктора. Оборудована 1 совместная душевая (для девочек и мальчиков) и 1 санузел при спортивном зале, 2-ая душевая и санитарный узел отсутствуют. Имеется отдельное помещение **актового зала** расположенное на 1-ом этаже, площадью, 71,3 кв.м., оборудован стульями на 70 мест.

**Медицинский кабинет** располагается на 2-м этаже в здании школы, представлен приёмной медработника, процедурным кабинетом. Кабинеты оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды, канализации. Медицинский кабинет оборудован холодильником, бактерицидной лампой, медицинским столиком, медицинскими шкафами, канцелярским шкафом, ростомером, весами, динамометром, спирометром, кушеткой, кварцевыми лампами, ширмой и

организована лаборантская, в которой имеется раковина с подводкой горячего и холодного водоснабжения. Ко всем ученическим столам подведена подводка электроэнергии. Аптечка первой помощи укомплектована.

**Кабинет информатики №15** площадью 48,6м<sup>2</sup> находится на 2-ом этаже, оборудован 9 рабочими местами для учащихся и 1 рабочим местом для учителя, площадь на одно рабочее место составляет 4,8м<sup>2</sup>. Рабочие места располагаются по периметру, преимущественно с учетом естественного левостороннего освещения. Расстояние между рабочими столами с мониторами составляет 2м, между боковыми поверхностями видеомониторов 1,2м. Рабочие столы одноместные, двухуровневой конструкции с отдельной рабочей поверхностью для монитора и клавиатуры.

**Кабинет информатики №12** площадью 48,4м<sup>2</sup> находится на 2-ом этаже, оборудован 8 рабочими местами для учащихся и 1 рабочим местом для учителя, площадь на одно рабочее место составляет 5,3м<sup>2</sup>. Рабочие места располагаются по периметру, преимущественно с учетом естественного левостороннего освещения.

По результатам измерений параметров электромагнитного поля видеодисплейных терминалов представлен протокол №05-795-г от 20.09.2017г., результаты измерений по исследуемым показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03., по результатам измерения шума протокол №05-794-г от 20.09.2017г., результаты измерений по исследуемым показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Измерения проводились 13.09.2017г. с 16.00 до 16.40 ч. техником ОГФФ Мельниковой О.В. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». По результатам проведенных инструментальных замеров воздуха закрытых помещений протокол № 04-954 от 19.09.2017г. установлено, что содержание исследованных веществ не превышает ПДК (предельно допустимых концентраций) согласно ГН 2.1.6.1338-03. Отбор проб проводился 14.09.2017г. с 10.00 до 16.40 ч. фельдшером-лаборантом Даутовой Р.Х. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», в присутствии зам. директора по АХР Пучковой Н.П.

**Слесарная и столярная мастерские трудового обучения мальчиков** расположены на 1 этаже здания. Верстаки расположены перпендикулярно окон, расстояние между верстаками 80см., между тисками 1 метр. В столярной мастерской верстаки расположены перпендикулярно светонесущей стене, естественное освещение боковое левостороннее. Имеются предохранительные сетки на верстаках, защитные очки имеются. В столярной мастерской имеется раковина для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения. Аптечка первой помощи укомплектована.

**Кабинет домоводства и технологии для девочек** расположен на 2-ом этаже, оборудован столами и стульями ученическими для проведения теоретических занятий по кулинарии и швейному делу, 10 швейными машинами для проведения практических занятий по швейному делу. Кабинет оборудован раковиной с подводкой систем холодного и горячего водоснабжения и канализации. Учебный процесс организован совместно согласно учебному плану.

**Кабинеты иностранного языка (3)** расположены на 2-3-м этажах №32, №31, №28 площадью - 25,8м<sup>2</sup>, 36,7м<sup>2</sup>, 40,3м<sup>2</sup> площадью 50,4 кв.м. Оборудованы ученическими столами и стульями.

**Кабинет музыки №22** расположен на 3-м этаже, площадью 48,6 кв.м. Оборудован ученическими столами и стульями.

**Спортивный зал 2 (большой зал и малый)** расположены на 1 этаже учебного учреждения, площадью 300,4м<sup>2</sup>, 81,6м<sup>2</sup>. При большом спортзале оборудованы спортивная, раздевальная для мальчиков и девочек, комната инструктора. Оборудована 1 совместная душевая (для девочек и мальчиков) и 1 санузел при спортивном зале, 2-ая душевая и санитарный узел отсутствуют. Имеется отдельное помещение **актового зала** расположенное на 1-ом этаже, площадью, 71,3 кв.м., оборудован стульями на 70 мест.

**Медицинский кабинет** располагается на 2-м этаже в здании школы, представлен приёмной медработника, процедурным кабинетом. Кабинеты оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды, канализации. Медицинский кабинет оборудован холодильником, бактерицидной лампой, медицинским столиком, медицинскими шкафами, канцелярским шкафом, ростомером, весами, динамометром, спирометром, кушеткой, кварцевыми лампами, ширмой и

другим медицинским оборудованием согласно требованиям СанПиН.

**Санузлы** для учащихся расположены: на 1,2,3-м этажах в количестве 7 штук (по 2 унитаза в каждом сан. узле и по 1 раковине – 19 унитазов, 19 раковин). Имеющиеся 2 санузла на 3-м этаже – не задействованы согласно проектному решению, используются под подсобные помещения, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которому «На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями.».

Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек. п.1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «Использование помещений общеобразовательных организаций не по назначению не допускается.»). Имеется 1 санузел для сотрудников.

Количество санитарно-технических приборов в основном здании школы (унитазов и раковин для рук) не соответствует потребности: 775 учащихся, учащиеся занимаются в 1 смену, оборудованы: 1 унитаз на 36,8 учащихся, 1 раковина на 36,8 учащихся, при норме 1 унитаз на 20 учащихся, 1 умывальник на 30 учащихся, нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которому «Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков». Комната гигиены девочек отсутствует по проекту. Унитазы оборудованы кабинами с дверями без запоров. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафах в подсобных помещениях, приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в подсобном помещении. В санузлах установлены держатели для туалетной бумаги.

**Вспомогательные помещения** представлены учительской, административными кабинетами, методическим кабинетом, складскими помещениями.

**Внутренняя отделка.** Стены учебных помещений окрашены масляной краской, частично вододисперсионной краской, потолки окрашены вододисперсионной краской, в актовом зале потолок типа «Армстронг».

Потолки и стены в учебных помещениях начальных классов окрашены вододисперсионной краской, полы покрыты линолеумом на утепленной основе в кабинетах начальных классов, а также имеют дощатое покрытие (в коридоре и в кабинетах), что позволяет проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

Имеются дефекты внутренней отделки потолка и стен в коридоре, кабинете №24 на 3 этаже здания (подтёки на потолке и стенах, трещины), что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств...».

**Воздушно-тепловой режим.** Система отопления центральная. теплоноситель – горячая вода. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, расположенные под оконными проемами.

Вентиляция в здании естественная через вентиляционные каналы, форточки (исправны). Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков.

Технологическое оборудование на пищеблоке, являющееся источником повышенных выделений влаги и тепла, оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции, вентиляция в рабочем состоянии. В результате проведения инструментальных измерений температуры и относительной влажности установлено соответствие СанПиН 2.4.2.2821-10, о чем свидетельствует протокол №04-159г от 25.09.2017г, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам инструментальных измерений № 01.04-82-г от 25.09.2017г., акт измерений физических факторов от 20.09.2017г. параметры микроклимата не соответствуют санитарным нормам и правилам в 1 точке из 8 в мастерской (+24 гр.), что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому « Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °С ; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 °С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22

°С, душевых - 24 - 25 °С, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21 °С, душевых - 25 °С.»

Замеры параметров микроклимата в помещениях школы проведены 20.09.2017г. с 9.00 до 11.00 ч. в присутствии зам. директора по АХР Пучковой Н.П., инженером ОЭУВиО ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Глухота Н.С. В учебных кабинетах за контролем температурного режима отсутствуют бытовые термометры, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «согласно которому «Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.»

#### **Гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения.**

**Освещение.** Все учебные классы и кабинеты имеют естественное боковое левостороннее освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи.

Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы и краски светлых тонов, создающие матовую поверхность. Для окраски классных досок использованы зелёные, темно-зеленые цвета, мебели – цвета натурального дерева. Искусственное освещение в учебных классах и кабинетах общее верхнее равномерное. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами. Защитная арматура имеется на всех источниках освещения. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене. Хранение перегоревших люминесцентных ламп упорядоченно. Договор №122/17-У от 11.01.2017г. на оказание услуг по сбору и транспортировке опасных отходов с ООО Межрегиональная утилизирующая компания «Оренбург утилизация».

20.09.2017г. с 09.00 до 11.00 ч. инженером Глухота Н.С. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проведены замеры освещенности в присутствии зам. директора по УВР Пучковой Н.П. – (люксметр ТКА-люкс, сведения о гос.поверке № 9/9433 от 03.10.16г). Система искусственного освещения частично не отвечает требованиям санитарных правил и нормативов: в результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения установлено несоответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.2.4, в 2-х точках из 50 измеренных, о чём свидетельствует протокол измерений освещённости № 04-158-г от 25.09.2017г., акт измерений физических факторов от 20.09.2017г. Несоответствие уровня искусственного освещения установлено: в мастерской фактически замеры составили 445+31Лк, 452+31Лк, 430+30Лк, 460+32Лк, 210+15Лк; в кабинете информатики 345+24Лк, 338+23Лк, 356+25Лк, 330+23Лк, 275+19Лк при норме 300-500лк.

**Водоснабжение и канализация.** Холодное, горячее водоснабжение, канализация в здании централизованное, в рабочем состоянии. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, раковины при пищеблоке, помещения медицинского блока, мастерские, кабинеты начальных классов, лаборантские, кабинет трудового обучения (домоводство), сан. узлы; подводка горячего водоснабжения имеется в помещениях пищеблока, к раковинам при обеденном зале, в помещениях медицинского блока, в кабинете химии лаборантской при кабинете физики, мастерской для мальчиков, кабинете трудового обучения (домоводство).

На пищеблоке в производственных цехах оборудованы сливные трапы. Производственные ванны на пищеблоке присоединены к канализационной сети с устройствами воздушных разрывов.

Питьевой режим организован с помощью 4-х питьевых фонтанчиков, 1 расположенного у обеденного зала на 1-ом этаже и 3-мя питьевыми фонтанчиками оборудованными на каждом этаже. Санитарное состояние и содержание помещений. Согласно графику текущей и генеральной уборки уборка классов и других учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, один раз в неделю проводят генеральную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств Жавель-Солид (имеются в наличии «Доместос», Са сода, «Биолан»), приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в подсобном помещении при санузлах на каждом этаже.

#### **Организация питания учащихся по вопросам общеобразовательного учреждения.**

Питание учащихся организовано АО « КШП «Огонёк» по договору №4/17 от 12.01.2017 г. на оказание услуг по организации питания обучающихся МОБУ «СОШ№19». Питание учащихся

организовано в 4 посадки, одновременно питаются 200 человек. Обеденный зал площадью 150,5 м<sup>2</sup> рассчитан на 200 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами и стульями), с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Перед обеденным залом установлено 11 раковин для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, 1 питьевой фонтанчик., что является достаточным исходя из норматива (1 раковина на 20 посадочных мест). Имеется мыло, 8 электрополотенец для рук.

Организационная форма работы пищеблока – на продовольственном сырье. Учащиеся группы продленного дня охвачены 2-х разовым горячим питанием. Медицинская документация по пищеблоку ведётся в полном объёме. «С» - витаминизация готовых блюд проводится. В обеденном зале вывешено меню, утверждённое директором школы, с указанием сведений об объемах блюд. Пищеблок оборудован на 2-ом этаже, имеет следующий набор помещений: варочный цех, совмещенная моечная для кухонной и столовой посуды, заготовочный цех (первичной обработки овощей и мясорыбный цех совмещены), 1 складское помещение для сухих и сыпучих продуктов, раздаточная зона и санитарно-бытовые помещения, которые располагаются на 1-ом этаже. Все технологическое оборудование в исправном состоянии. Представлен договор на техническое обслуживание холодильного и торгово-технологического оборудования. От 01.02.2017г.

Санитарно-бытовые помещения представлены санитарным узлом и раздевалкой для персонала, душевой. Раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды имеется в варочном цехе. Оборудованы раковины для мытья рук в заготовочном цехе и моечной для столовой и кухонной посуды. Персонал пищеблока обеспечен 3 комплектами спецодежды.

В складском помещении установлены стеллажи для хранения сухих и сыпучих продуктов. При хранении принцип товарного соседства соблюдается.

Заготовочный цех оборудован: 2-х секционной моечной ванной для обработки сырья (М.С/Р.С. и О.С), овощерезкой, 2-мя электромясорубками, 2 столами цельнометаллическими с маркировкой «СМ», «СР», «СО», весы СП, производственным цельнометаллическим столом для обработки кур, холодильной камерой СТК и холодильным агрегатом ВСЭ 1250 для хранения овощей, мяса и рыбы, раковиной для мытья рук.

Обработка яиц проводится в заготовочном цехе, ёмкости для их обработки, дезинфекционные (Жавель Солид) и моющие средства имеются. Инструкция для обработки яиц вывешена.

При хранении сырой продукции в холодильном оборудовании принцип товарного соседства соблюдается, для контроля температуры имеются термометры. Разделочные доски замаркированы «СМ» «СР» «СО», хранятся в вертикальном положении на металлических решетках, изготовлены из твёрдых пород дерева. Разделочные ножи замаркированы «СМ» «СР» «СО» «СК», хранятся в ячейках совместно с разделочными досками.

Варочный цех оборудован 2-мя разделочными цельнометаллическими столами для готовой продукции, весами «ГП», протирачной машиной МПР-350, овощерезкой для готовой продукции МКЛ-250, мясорубкой МВ, шкафом пекарским, электросковородой СЭСМ 05, 2-мя электроплитами ПЭСМ 4Ш, электрокотлом КПЭ на 160литров, раковиной для мытья рук, шкафом для хранения хлеба,

Шкаф для хранения хлеба имеет отверстия для циркуляции воздуха, высота нижней полки над полом 10см. Ржаной и пшеничный хлеб хранится на разных полках. Для нарезки хлеба имеется разделочная доска и разделочный нож, промаркированы. Обработка шкафа для хранения хлеба производится 1 раз в неделю 1%-ным р-ром уксусной кислоты.

Разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) укомплектован и промаркирован, хранится в ячейках по цехам отдельно для сырой и готовой продукции, используется по назначению.

Раздаточная зона оборудована мармитом и холодильной витриной.

Для контроля температуры в холодильниках имеются термометры. На момент проверки технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии, температурные датчики в жарочном шкафу исправны.

Моечная для столовой и кухонной посуды: оборудована бытовой ванной, оборудованная смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой. Для мытья столовой посуды установлена

посудомоечная машина, также оборудована 5-ти гнездная моечная ванна для мытья столовой посуды и стаканов, стол для хранения столовой посуды. Моечные ванны для столовой посуды обеспечены смесителями с гибкими шлангами и душевыми насадками, пробками из полимерных материалов. В месте присоединения моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды к канализации имеются воздушные разрывы не менее 20 мм от приёмной воронки. Инструкция по режиму мытья посуды вывешена, с указанием используемого моющего средства. В качестве моющего средства используется жидкое моющее средство «Ника – Супер», для дезинфекции применяется «Жавель - Солид», инструкции по их применению и сертификаты соответствия представлены. Сушка и хранение кухонной посуды осуществляется на металлических решетках, оборудованных на производственных столах в варочном цехе, высотой нижней полки от пола 30см. Системы водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления исправны.

20.09.2017г. с 13 часов 00 минут до 14 часов 40 минут помощником врача по ГДиП ОЭУВиО ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Кузьминой О.В., Сафаровой С.Р. проведены: отбор проб воды из системы холодного, горячего водоснабжения, 3-е блюдо на содержание витамина «С», измерения учебной мебели, экспресс-методы; исследование почвы, смывов на паразитологические показатели. Составлен акт проб от 20.09.2017г.

Результаты лабораторных исследований протоколов:

- №04-18365-н от 26.09.2017г. – компот из апельсинов с яблоками;
- №04-18368-н от 20.09.2017г. - вода питьевая - централизованное водоснабжение;
- №04-18369-н от 20.09.2017г - вода питьевая - централизованное водоснабжение - питьевой фонтанчик;
- №04-18370-н от 20.09.2017г. - вода питьевая - централизованное водоснабжение;
- №04-18371-н от 20.09.2017г – вода горячего водоснабжения;
- №04-18366-н от 26.09.2017г- почва с территории;
- №04-18367-н от 26.09.2017г- почва с территории;
- № 57-м от 20.09.2017г. – измерение мебели;
- № 133-э от 20.09.2017г. - проведения экспресс-методов.
- № 04-18372-18393-н от 26.09.2017г. - смывы на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших.

Результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям санитарных норм и правил, о чем свидетельствует заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам лабораторных исследований № 01.04-560, 01.04-561, № 01.04-562, № 01.04-563 от 27.09.2017г., выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ ГКБ№5 в соответствии с договором безвозмездного пользования №248/176 от 11.05.2017г. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО -56-01-001979 от 28.04.2017г. Медицинский блок состоит из двух помещений: медицинского кабинета, процедурного кабинета, кабинета стоматолога. Кабинеты медицинского блока оснащены, согласно примерного перечня оборудования и инструментария медицинского кабинета: холодильником для хранения лекарственных средств и ИБП, ширмой, кушеткой, стерильным столом (требует замены), шкафами для хранения медицинской документации и препаратами для оказания неотложной помощи, биксами (большой и маленький), носилки транспортные и шины, переносной бактерицидной облучатель, тонометром, фонендоскопом, весами и ростомером, шпателями одноразовыми в количестве 500 штук. Холодильное оборудование исправно, для контроля температуры имеется термометр. Кабинет стоматолога расположен на 3-м этаже, имеет в наличии стоматологическую установку.

**Режим работы учреждения.** Занятия организованы в 1-смену по 6-ти дневной учебной неделе, для учащихся 1 класса по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 08.30 часов.

28.09.2017г. врачом ОЭУВиО Явкиной Г.И. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проведена оценка учебного плана, режима занятий, расписания уроков на 2016-2017г., согласно которому режим занятий, расписание уроков не соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в



образовательных учреждениях», представлен протокол санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима занятий, расписания уроков №56.ФБУЗ.01.04-09.2017-2923 от 28.09.2017г.

Замечания: 1. Учебная нагрузка распределена в течение недели таким образом, что облегченный учебный день приходится: у 1-4-х классов: пятница, кроме 1г-в понедельник, среду, 3а класса-во вторник, 3б,3в,3г класса-в субботу, 4а,4б,4в-в субботу, что является нарушением требований п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10;

у 5-8-х классов: четверг, кроме 5б класса-во вторник, 5в класса-в понедельник, 6в класса- во вторник, 7б класса-в понедельник,7вкласса-в субботу, 8а класса-в понедельник, 8в класса-в среду и т.д., что является нарушением требований п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10; у 9-11 классов: облегченные дни приходятся на субботу (9а, 9в, 10а, 11а классах), на среду (9б классе), что является нарушением требований п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу».

2. Наиболее трудные предметы проводятся у 2-4-х классов: на 1-3 уроках, например в 4а классе русский язык проводится первым уроком в четверг, в 4в классе математика проводится первым уроком в среду и т.д.;

-у 5-11 классов: на 1-6 уроках, например первым уроком проводится математика в 5а классе в среду, в 5б классе во вторник; химия проводится во 8б классе 5 уроком в среду, в 9б проводится 5 уроком во вторник; геометрия проводится в 10а классе 5 уроком в понедельник, физика проводится в 10а классе первым уроком в среду и т.д., что является нарушением п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «...Для обучающихся ... наиболее трудные предметы должны проводить 2-4-х классов-2-3-х уроках; для обучающихся 5-11-х классов-2-4-м уроках...».

#### **Организационные мероприятия.**

Договор на проведение услуг по дератизации и дезинсекции № 404/17 от 09.01.17 г с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург». Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам зданий, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления: образовательной деятельности имеется, соответствующее, бессрочное №56.01.07.110.М.000769.06.07 от 27.06.2007г. Сотрудников по штату – 60, представлены личные медицинские книжки на всех сотрудников.

Медицинский осмотр сотрудниками пройден не в полном объеме, а именно: вакцинация сотрудников **не соответствует** ч.2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998г № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Приказу № 125н от 21.03.2014 г «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказу МЗ РФ от 16.06.2016г № 370н «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2014г № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 11.8, СанПиН 2.4.2.2821-10. Своевременно не проведена ревакцинация против дифтерии, столбняка: Степановой Ю.В. 20.03.2001г., Юнда Т.В. 27.02.2006г., Пономарева Л.В. 12.07.2007г. Отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии, столбняка в личных медицинских книжках у сотрудников: Служаева О.А.; против кори: Подрезова Н.В. Служаева О.А., Пономарева Л.В., Бабаханова С.,Чернев В.П. против гепатита В: Самотаева И.В., Торгачева Л.В., Туманова Т.Н., Чекрыжова О.А.,Шклаковская О.Л.Пономарева Л.В.,Федулина Н.А.

**В результате проверки выявлены нарушения** требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ч.2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998г № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Приказу № 125н от 21.03.2014 г «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказу МЗ РФ от 16.06.2016г № 370н «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2014г № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим

показаниям»:

1. Имеющиеся 2 санузла на 3-м этаже не задействованы согласно проектному решению, используются под подсобные помещения, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями.», п.1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «Использование помещений общеобразовательных организаций не по назначению не допускается.». Количество санитарно-технических приборов в основном здании школы (унитазов и раковин для рук) не соответствует потребности: 775 учащихся, учащиеся занимаются в 1 смену, оборудованы: 1унитаз на 36,8 учащихся, 1 раковина на 36,8 учащихся, при норме 1 унитаз на 20 учащихся, 1 умывальник на 30 учащихся, нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которому «Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков».
2. Имеются дефекты внутренней отделки потолка и стен в коридоре, кабинете №24 на 3 этаже здания (подтёки на потолке и стенах, трещины), что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств...».
3. В учебных кабинетах за контролем температурного режима отсутствуют бытовые термометры, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которому «Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.».
4. Режим занятий, расписание уроков не соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», представлен протокол санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима занятий, расписания уроков №56.ФБУЗ.01.04-09.2017-2923 от 28.09.2017г. 1. Учебная нагрузка распределена в течение недели таким образом, что облегченный учебный день приходится: у 1-4-х классов: пятница, кроме 1г-в понедельник, среду, 3а класса-во вторник, 3б,3в,3г класса-в субботу, 4а,4б,4в-в субботу, что является нарушением требований п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10; у 5-8-х классов: четверг, кроме 5б класса-во вторник, 5в класса-в понедельник, 6в класса- во вторник, 7б класса-в понедельник,7вкласса-в субботу, 8а класса-в понедельник, 8в класса-в среду и т.д., что является нарушением требований п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10; у 9-11 классов: облегченные дни приходятся на субботу (9а, 9в, 10а, 11а классах), на среду (9б классе), что является нарушением требований п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу». Наиболее трудные предметы проводятся у 2-4-х классов: на 1-3 уроках, например в 4а классе русский язык проводится первым уроком в четверг, в 4в классе математика проводится первым уроком в среду и т.д.; у 5-11 классов: на 1-6 уроках, например первым уроком проводится математика в 5а классе в среду, в 5б классе во вторник; химия проводится во 8б классе 5 уроком в среду, в 9б проводится 5 уроком во вторник; геометрия проводится в 10а классе 5 уроком в понедельник, физика проводится в 10а классе первым уроком в среду и т.д., что является нарушением п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «...Для обучающихся ... наиболее трудные предметы должны проводить 2-4-х классов-2-3-х уроках; для обучающихся 5-11-х классов-2-4-м уроках...».
5. Медицинский осмотр сотрудниками пройден не в полном объёме, а именно: вакцинация сотрудников не соответствует ч.2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998г № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Приказу № 125н от 21.03.2014 г «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказу МЗ РФ от 16.06.2016г № 370н «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2014г № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим

показаниям», п. 11.8, СанПиН 2.4.2.2821-10. Своевременно не проведена ревакцинация против дифтерии, столбняка: Степановой Ю.В. 20.03.2001г., Юнда Т.В. 27.02.2006г., Пономарева Л.В. 12.07.2007г. Отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии, столбняка в личных медицинских книжках у сотрудников: Служаева О.А.; против кори: Подрезова Н.В. Служаева О.А., Пономарева Л.В., Бабаханова С., Чернев В.П. против гепатита В: Самотаева И.В., Торгачева Л.В., Туманова Т.Н., Чекрыжова О.А., Шклаковская О.Л. Пономарева Л.В., Федулина Н.А.

6. В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения установлено несоответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.2.4, в 2-х точках из 50 измеренных, о чём свидетельствует протокол измерений освещённости № 04-158-г от 25.09.2017г., акт измерений физических факторов от 20.09.2017г. Несоответствие уровня искусственного освещения установлено: в мастерской фактически замеры составили 445+31Лк, 452+31Лк, 430+30Лк, 460+32Лк, 210+15Лк; в кабинете информатики 345+24Лк, 338+23Лк, 356+25Лк, 330+23Лк, 275+19Лк при норме 300-500лк.
7. Параметры микроклимата не соответствуют санитарным нормам и правилам в 1 точке из 8 в мастерской (+24 градуса), что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому « Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °С ; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 °С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 °С, душевых - 24 - 25 °С, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21 °С, душевых - 25 °С.» В результате проведения инструментальных измерений температуры и относительной влажности установлено не соответствие СанПиН 2.4.2.2821-10, о чем свидетельствует протокол №04-159г от 25.09.2017г, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам инструментальных измерений № 01.04-82-г от 25.09.2017г., выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Ответственность за нарушения, допущенные в ходе проведения проверки, возложена на директора Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19», Павлова В.В. по ст. 6.7. ч.1 (п.1,2,3,4,5,6,7,8,9) КоАП РФ. (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено - \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Николаева И.М.   
(подпись проверяющего)

Павлов В.В.   
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований, акты отбора проб, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам инструментальных измерений, результаты лабораторных исследований представлены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 2.10.2017г. в 16.00 ч, указанные в акте проверки № 07-96-П от 06.10.2017г., предписание №07-96-П от 06.10.2017г, объяснения должностного лица, проведено рассмотрение предоставленных документов.

Проверка завершена: в 14 ч. 00 мин. «06» октября 2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт ОНГДиП Николаева И.М. 

С актом проверки ознакомлен (а):

Павлов Владимир Васильевич, директор МОБУ «СОШ№19» (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Павлов Владимир Васильевич, директор МОБУ «СОШ№19»:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» 10 2017г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)

Материалы дела приняты «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017  
Нач.отдела \_\_\_\_\_ Горбунова Г.В

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Оренбургской области**

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

**Предписание № 07-96-П**

г. Оренбург

«06» октября 2017г.

Николаева Ирина Михайловна, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением №07-96-П от «06» октября 2017г.

в отношении Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» (МОУ «СОШ № 19») г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 10. ИНН 5609024367, ОГРН 1025600886937 (ИМРФ по налогам и сборам Дзержинского района, г. Оренбурга, Оренбургской области)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а): выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ч.2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998г № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Приказу № 125н от 21.03.2014 г «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям», Приказу МЗ РФ от 16.06.2016г № 370н «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2014г № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям»:

1. Имеющиеся 2 санузла на 3-м этаже не задействованы согласно проектному решению, используются под подсобные помещения, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями.», п.1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «Использование помещений общеобразовательных организаций не по назначению не допускается.». Количество санитарно-технических приборов в основном здании школы (унитазов и раковин для рук) не соответствует потребности: 775 учащихся, учащиеся занимаются в 1 смену, оборудованы: 1унитаз на 36,8 учащихся, 1 раковина на 36,8 учащихся, при норме 1 унитаз на 20 учащихся, 1 умывальник на 30 учащихся, нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которому «Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков».
2. Имеются дефекты внутренней отделки потолка и стен в коридоре, кабинете №24 на 3 этаже здания (подтёки на потолке и стенах, трещины), что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств...».
3. В учебных кабинетах за контролем температурного режима отсутствуют бытовые термометры, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которому «Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.».
4. Режим занятий, расписание уроков не соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», представлен протокол санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима занятий, расписания уроков №56.ФБУЗ.01.04-09.2017-2923 от 28.09.2017г. 1. Учебная нагрузка распределена в течение недели таким образом, что облегченный учебный день приходится: у 1-4-х классов: пятница, кроме 1г-в понедельник, среду, 3а класса-во вторник, 3б,3в,3г класса-в субботу, 4а,4б,4в-в субботу, что является нарушением требований п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10; у 5-8-х классов: четверг, кроме 5б класса-во вторник, 5в класса-в понедельник, 6в класса- во вторник, 7б класса-в понедельник,7вкласса-в субботу, 8а класса-в понедельник, 8в класса-в среду и т.д., что является нарушением требований п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10; у 9-11 классов: облегченные дни приходятся на субботу (9а, 9в, 10а, 11а классах), на среду (9б классе), что является нарушением требований п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Для предупреждения переутомления и сохранения

оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу». Наиболее трудные предметы проводятся у 2-4-х классов: на 1-3 уроках, например в 4а классе русский язык проводится первым уроком в четверг, в 4в классе математика проводится первым уроком в среду и т.д.; у 5-11 классов: на 1-6 уроках, например первым уроком проводится математика в 5а классе в среду, в 5б классе во вторник; химия проводится во 8б классе 5 уроком в среду, в 9б проводится 5 уроком во вторник; геометрия проводится в 10а классе 5 уроком в понедельник, физика проводится в 10а классе первым уроком в среду и т.д., что является нарушением п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «...Для обучающихся ... наиболее трудные предметы должны проводить 2-4-х классов-2-3-х уроках; для обучающихся 5-11-х классов-2-4-м уроках...».

5. Медицинский осмотр сотрудниками пройден не в полном объеме, а именно: вакцинация сотрудников не соответствует ч.2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998г № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Приказу № 125н от 21.03.2014 г «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказу МЗ РФ от 16.06.2016г № 370н «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2014г № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 11.8, СанПиН 2.4.2.2821-10. Своевременно не проведена ревакцинация против дифтерии, столбняка: Степановой Ю.В. 20.03.2001г., Юнда Т.В. 27.02.2006г., Пономарева Л.В. 12.07.2007г. Отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии, столбняка в личных медицинских книжках у сотрудников: Служаева О.А.; против кори: Подрезова Н.В. Служаева О.А., Пономарева Л.В., Бабаханова С., Чернев В.П. против гепатита В: Самогаева И.В., Торгачева Л.В., Туманова Т.Н., Чекрыжова О.А., Шклаковская О.Л. Пономарева Л.В., Федулina Н.А.
6. В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения установлено несоответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.2.4, в 2-х точках из 50 измеренных, о чём свидетельствует протокол измерений освещённости № 04-158-г от 25.09.2017г., акт измерений физических факторов от 20.09.2017г. Несоответствие уровня искусственного освещения установлено: в мастерской фактически замеры составили 445+31Лк, 452+31Лк, 430+30Лк, 460+32Лк, 210+15Лк; в кабинете информатики 345+24Лк, 338+23Лк, 356+25Лк, 330+23Лк, 275+19Лк при норме 300-500лк.
7. Параметры микроклимата не соответствуют санитарным нормам и правилам в 1 точке из 8 в мастерской (+24 градуса), что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому « Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °С ; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 °С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 °С, душевых - 24 - 25 °С, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21 °С, душевых - 25 °С.» В результате проведения инструментальных измерений температуры и относительной влажности установлено не соответствие СанПиН 2.4.2.2821-10, о чем свидетельствует протокол №04-159г от 25.09.2017г, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам инструментальных измерений № 01.04-82-г от 25.09.2017г., выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования) в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ**

**Муниципальному общеобразовательному бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» (МОБУ «СОШ № 19») г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 10**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Задействовать сан. узлы на 3 этаже в соответствии с проектным решением. Срок – 25.08.2018г.
2. Довести уровень искусственного освещения в мастерских, кабинете информатики №12, параметры микроклимата в мастерских до санитарно- гигиенических требований. Срок: 01.11.2017г.

3. Установить бытовые термометры в учебных кабинетах за контролем температурного режима.  
Срок: 01.11.2017г.
4. Устранить дефекты внутренней отделки потолка и стен в коридоре, кабинете №24 на 3 этаже здания школы. Срок -10.01.2018г.
5. Провести корректировку учебного плана в соответствии с санитарными нормами и правилами.  
Срок - 10.01.2018г.
6. Представить личные медицинские книжки сотрудников со сведениями о профилактических прививках. Срок - 10.01.2018г.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1,

(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Главный специалист-эксперт ОНГДиП

(должность лица, выдавшего предписание)

Николаева Ирина Михайловна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу. За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» (МОБУ «СОШ № 19») г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 10.

Предписание получил:

*Лавров В В*

*Николаева И М*

«06» октября 2017 г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом